

城市饮用水水源水质监测成果表

测站代码：320281

年度：2025

序号	水源代码	采样点名称	采样月	采样日	水温（℃）	pH值（无量纲）	电导率（ms/m）	溶解氧（mg/L）	高锰酸盐指数（mg/L）	五日生化需氧量（mg/L）	氨氮（mg/L）	总磷（mg/L）	总氮（mg/L）	铜（mg/L）
1	374	西石桥	4	1	14.9	8.1	38.3	9.50	1.5	0.7	0.12	0.05	1.95	0.00128
2	921	小湾	4	1	14.7	8.0	38.0	9.94	1.6	0.6	0.12	0.06	2.35	0.00142
3	990	肖山湾	4	1	14.7	8.0	38.1	10.00	1.6	0.7	0.14	0.05	2.10	0.00165
4		绮山湖	4	1	15.4	8.3	35.1	10.10	1.7	0.8	0.09	0.01	0.83	0.00070
序号	锌（mg/L）	氟化物（mg/L）	硒（mg/L）	砷（mg/L）	汞（mg/L）	镉（mg/L）	六价铬（mg/L）	铅（mg/L）	氰化物（mg/L）	挥发酚（mg/L）	石油类（mg/L）	阴离子表面活性剂（mg/L）	硫化物（mg/L）	粪大肠菌群（个/L）
1	0.009L	0.21	0.00041L	0.00172	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00048	0.001L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.01L	70
2	0.009L	0.21	0.00041L	0.00178	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00077	0.001L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.01L	80
3	0.009L	0.21	0.00041L	0.00177	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00063	0.001L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.01L	70
4	0.009L	0.27	0.00041L	0.00099	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00009L	0.001L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.01L	20
序号	硫酸盐（以SO ₄ ²⁻ 计）（mg/L）	氯化物（以Cl ⁻ 计）（mg/L）	硝酸盐（以N计）（mg/L）	铁（mg/L）	锰（mg/L）	三氯甲烷（mg/L）	四氯化碳（mg/L）	三氯乙烯（mg/L）	四氯乙烯（mg/L）	苯乙烯（mg/L）	甲醛（mg/L）	苯（mg/L）	甲苯（mg/L）	乙苯（mg/L）
1	40.6	31.1	1.47	0.01L	0.01L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0002L	0.0002L	0.06	0.0004L	0.0003L	0.0003L
2	39.6	29.0	1.45	0.01L	0.01L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0002L	0.0002L	0.06	0.0004L	0.0003L	0.0003L
3	40.5	30.5	1.50	0.01L	0.01L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0002L	0.0002L	0.07	0.0004L	0.0003L	0.0003L
4	43.6	22.3	0.332	0.01L	0.01L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0002L	0.0002L	0.05L	0.0004L	0.0003L	0.0003L
序号	二甲苯（mg/L）	异丙苯（mg/L）	氯苯（mg/L）	1、2二氯苯（mg/L）	1、4二氯苯（mg/L）	三氯苯（mg/L）	硝基苯（mg/L）	二硝基苯（mg/L）	硝基氯苯（mg/L）	邻苯二甲酸二丁酯（mg/L）	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L）	滴滴涕（mg/L）	林丹（mg/L）	阿特拉津（mg/L）
1	0.0003L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.00008L	0.00017L	0.000019L	0.000017L	0.0001L	0.0001L	0.000030L	0.000010L	0.00002L
2	0.0003L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.00008L	0.00017L	0.000019L	0.000017L	0.0001L	0.0001L	0.000030L	0.000010L	0.00002L
3	0.0003L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.00008L	0.00017L	0.000019L	0.000017L	0.0001L	0.0001L	0.000030L	0.000010L	0.00002L
4	0.0003L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.00008L	0.00017L	0.000019L	0.000017L	0.0001L	0.0001L	0.000030L	0.000010L	0.00002L
序号	苯并（a）芘（mg/L）	钼（mg/L）	钴（mg/L）	铍（mg/L）	硼（mg/L）	锑（mg/L）	镍（mg/L）	钡（mg/L）	钒（mg/L）	钛（mg/L）	铊（mg/L）	浊度（NTU）	上月取水量（万吨）	
1	0.0000004L	0.00160	0.00011	0.00004L	0.0561	0.00055	0.00066	0.0632	0.00152	0.0162	0.00002L	14	1811.0096	
2	0.0000004L	0.00158	0.00017	0.00004L	0.0549	0.00054	0.00080	0.0647	0.00196	0.0164	0.00002L	20	513.0571	
3	0.0000004L	0.00155	0.00016	0.00004L	0.0560	0.00054	0.00077	0.0667	0.00187	0.0176	0.00002L	18	1372.1803	
4	0.0000004L	0.00225	0.00004	0.00004L	0.0436	0.00046	0.00053	0.0965	0.00082	0.0123	0.00002L	1.0	0	